

21-29-471
14.08.2017



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“
София 1092, ул. "Дякон Иванмий" № 3, тел.: 02 92 20 703, факс: 02 92 20 704

Относно: Постъпило искане за разяснение по процедура на публично състезание с предмет:
„РЕМОНТ НА СГРАДА №1 - ЩАБ НА ВР 1276 - ГР. ШУМЕН“

№	ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ /БЪПРОС	ОТГОВОР
1.	<p>В Обяснителната записка по част „Архитектура“, за фасадната топлоизолация от EPS 10 см е указан Клас по реакция на огън В1. В Количествената сметка за топлоизолация от EPS е указан коефициент на топлопреминаване $\lambda=0,03\text{ W/mK}$.</p> <p>Каго продукт на петролна основа топлоизолационните плочи от EPS не могат да покриват този Клас по реакция на огън. Такъв висок Клас по реакция на огън имат минералните каменни вати – А1, но при тях коефициента на топлопреминаване е $\lambda=0,035\text{--}0,036\text{ W/mK}$.</p> <p>Моля, възложителят да даде указания какъв материал да бъде заложен за направа на фасадна топлоизолация на обекта.</p>	<p>Следва да се спазват изискванията за вида на материала - EPS и дебелината - 10см на топлоизолация по фасади, така както са посочени в количествената сметка – Приложение № 12 към документацията за участие одобрени от Възложителя.</p>

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМЕР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ

Тодниса е записан на
оскобяване чл.4 от ЗЗМА