



МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“
София 1092, ул. "Дякон Игнатий" № 3, тел.: 02 92 20 703, факс: 02 92 20 704

Относно: Постъпило искане за разяснение по процедура на публично състезание с предмет:

„РЕМОНТ НА СГРАДА №1 - ЩАБ НА ВР 1276 - ГР. ШУМЕН“

№	ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ /ВЪПРОС	ОТГОВОР
1.	<p><u>Въпрос №1:</u> В КСС част „Архитектура“ – дограма, „Еднокрили отворяеми прозорци на хоризонтална и вертикална оси“ позиция № 89 „р-ри 0,50/0,80 м бр. 8“ с обща площ 3,20 м2, а в Спецификация на външна PVC дограма липсва позиция с тези размери. Моля Възложителят да потвърди, че е допусната техническа грешка и позиция № 89 се отнася за прозорец с размери 0,50/0,90 м – П17 по Спецификацията, и съответно обща площ 3,6 м2.</p> <p><u>Въпрос №2:</u> В КСС част „Архитектура“ – дограма, „Стоманени решетки, праховободисани пред прозорци по детайл...“, позиция № 111 „р-ри 2,25/1,65 м“ е с количество 5 бр., а съгласно чертежите и Спецификацията за дограми, количеството е 6 бр. Моля Възложителят да потвърди, че е допусната техническа грешка и изготвянето на ценовото предложение следва да се направи за 6 бр.</p> <p><u>Въпрос №3:</u> В КСС част „Архитектура“ – дограма, „Еднокрила пълтна врата от стоманени профили и ламарина 2 мм, самозатваряща се, минимална огнеустойчивост на вратата</p>	<p><u>Отговори на Въпроси №1, 2, 3, 4 и 5:</u> Следва да се спазват изискванията на Възложителя съгласно количествената сметка – Приложение № 12 към документацията за участие одобрени от Възложителя.</p> <p><u>Отговор на Въпрос № 6:</u> Чертежите с номера 5,6 и 7 са монтажни планове на козирка и детайли, които не са необходими при изготвяне на офертата. Стриктно да се спазват изискванията на Възложителя, съгласно количествената сметка – Приложение № 12.</p>

Е190", позиция № 123 „р-ри 1,05/2,10м“ количеството е 7 бр., а съгласно чертежите и Спецификацията, дограмите с размер „1,05/2,10м са 13 броя. Моля Възложителят да потвърди, че е допусната техническа грешка и ценовото предложение трябва да се изготви за 13 броя врати с размери 1,05/2,10м.

Въпрос №4:

В КСС част „Архитектура“ – дограма, „Еднокрила плътна врата от стоманени профили и ламарина 2 мм, самозатваряща се, минимална огнеустойчивост на вратата Е190“, позиция № 128 и № 129 са с еднакви размери - „0,8/1,5м, а в Спецификацията са дадени врати с размери 0,8/1,5м и 0,8/1,8м. Моля Възложителя да потвърди, че е допусната техническа грешка и позиция № 129 може да се разбира и оферира за врата с размери 0,8/1,8 м.

Въпрос №5:

В Спецификация на външна PVC дограма има позиция П8 – прозорци с размер 205/220 – 2 бр. и позиция П11 – прозорци с размер 205/150 – 18 бр., които нефигурират в КСС за поръчката. Моля Възложителя да разясни дали е допусната техническа грешка в КСС и трябва липсващите позиции да се вземат предвид при изготвяне на офертата или дограми П8 и П11 не са обект на тази поръчка и не следва да се включват в ценовото предложение.

Въпрос №6:

По част Конструктивна липсват чертежи с номера 5,6 и 7. Моля Възложителят да предостави липсващите чертежи по част Конструктивна.

Зам. министър на отбраната

Д-р. Иван Сандев

ЗАПОВЕД ЗА ЗАМЕСТВАНЕ

№ 0X - 416/27.87.14

от 14.08.14 до 24.08.14

от

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ