

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„ГАЗЪОЛ ПКЦ-0,1 % СЯРА ЗА ОТОПЛЕНИЕ”

ТС К21.2323.16.....

СОФИЯ

2016 г.

„ГАЗБОЛ ПКЦ-0,1 % СЯРА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС К 21.2323.16.....

Приета на заседание на Съвета по въоръженията с протокол № *111 / 31.08.2016г.*
Разработена на основание писмо, рег. № 21-31-564/08.08.2016 г.

Настоящата Техническа спецификация отменя ТС К 21.2290.16

ТС К 21.2323.16

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Газьол ПКЦ-0,1 % сяра за отопление” – ТС К 2.1.23.23.16...

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Газьол за промишлени и комунални цели е течно гориво с нефтен произход, с изключение на корабно гориво, от което по-малко от 65 % обемни, (включително загубите) дестилират до 250 °С и от което най-малко 85 % обемни (включително загубите) дестилират до 350 °С по ASTM D 86 или еквивалентно/и.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение.

3.1.1. Предназначение

Продуктът е предназначен за отопление на сгради чрез изгаряне в стационарни, промишлени, технологични битови котли, пещи и инсталации, в които горивото се подава под налягане.

3.1.2. Основни характеристики

Газьол за промишлени и комунални цели да отговоря на изискванията на действащата към момента на доставката „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол” (в сила от 01.10.2003 г., приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.).

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изискват.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изискват.

3.5. Изисквания за сертификация

Не се изискват.

ТС К 2.1.23.23.16

3.6. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

Автомобилните цистерни, железопътните цистерни и танкерите, с които се извършва транспортирането на продукта да отговарят на изискванията за превоз на газбол за промишлени и комунални цели.

3.8. Други специфични изисквания

Продуктът да е произведен не по-рано от шест месеца преди датата на доставка.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се изискват.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за експлоатация) на български и/или друг език

Не се изисква.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер)

Не се изисква.

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс

Не се изисква.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване

Не се изисква.

5.6. Осигуряване на резервни части

Не се изисква.

5.7. Метрологично осигуряване

Не се изисква.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване

Не се изисква.

ТС.К&Л. 2323.16

5.9. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

5.10. Оценка на съответствието

5.10.1. За всяка партида от предвиденият за доставка газьол за промишлени и комунални цели се взема средна проба от независима инспектираща организация за стоков контрол и се изпраща във военно-формирование 24510-София за извършване на пълен анализ. Пробите се вземат в присъствието на представител на Института по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“, представител на изпълнителя и представител на структурата-получател;

5.10.2. На базата на представените документи от изпълнителя и получените резултати от анализа на горивото. Института по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ издава протокол за оценка на съответствието, който да удостовери съответствието на горивото с изискванията на настоящата техническа спецификация и изискванията на договора за доставка;

5.10.3. Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се извършва съгласно клаузите на договора;

5.10.4. При извършване на доставка, продуктът да е съпроводен със следните документи:

5.10.4.1. Декларация за съответствие на всички параметри на изделието (изделията) с изискванията на техническата спецификация и изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 част 1 и 2 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя;

5.10.4.2. Документ удостоверяващ произхода на изделието;

5.10.4.3. Всяка партида да е съпроводена с аналитно свидетелство за качество, издадено от производителя или друг оторизиран орган.

5.11. Други

Горивото да се достави в наливно състояние.

ТС.К.21.23.23.16

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Опаковането, маркирането, съхраняването и транспортирането на горивото трябва да се извършва съгласно БДС 11035 или еквивалентно/и;

6.2. Маркирането и транспортирането на горивото да се извършва в съответствие с действащия към момента на доставката Закон за акцизите и данъчните складове и правилникът за неговото прилагане.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация

Не се изисква.

7.2. Изисквания за гаранции по съхранение

Гаранционният срок да бъде не по-малко от 2 години от датата на производство на горивото.

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС по „Въоръжение, техника и тилови имущества” на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ с протокол № 22 /126.08.2016г.

ТС.К.21.2323.16