


**ЛЕГЕНДА**

— ЛУМИНЕСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО , IP64 (IP65), ЕПРА, МОНТАЖ НА ТАВАН

**ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ :**

1. ЗАХРАНВАЩИТЕ ЛИНИИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ В МЕТАЛНИ (ГОФРИРАНИ) ТРЪБИ.
2. ПРЕМИНАВАНЕТО НА КАБЕЛИ ПРЕЗ СТЕНИ И ПЛОЧИ ДА СТАВА В ТРЪБИ.
3. ОСВЕТИТЕЛИТЕ СЕ МОНТИРАТ НА ПОДЛОЖКИ ОТ ПРОДУКТИ С КЛАС ПО РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НЕ ПО-НИСЪК ОТ А2 И С ДЕБЕЛИНА НАЙ-МАЛКО 5mm.
4. РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ НЕ СЕ ИНСТАЛИРАТ В ПОДПОКРИРНО ПРОСТРАНСТВО.

 <b>"ПРОНО" ЕООД</b> МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА				
<b>ОБЕКТ</b>		1915/ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СГРАДИ И РЕМОТ НА СГРАДЕН ФОНД В СПЕЦИАЛИЗИРАН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЦРЪНЧА		
<b>ПОДОБЕКТ 1</b>		БИТОВ КОРПУС		
Електро	инж.Т.Стоилкова	<b>ЧЕРТЕЖ ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО</b>	ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА	
Архитектура	арх.И.Несторова			
Конструкции	арх.Ц.Далекова	Р-Л ПРОЕКТ арх.В.Перфанов	МАЩАБ 1:200	
Вик	инж.Д.Костов		ФАЗА РП	
ОВК	инж.С.Стоянова		УПРАВИТЕЛ	ДАТА 10.2016г.
ПБЗ	инж.О.Димитров		инж.В.ЙОВЕВ	ИНВ.№ А075226
	инж.Д.Костов		ЧЕРТ.№ E-10	