



Ролетната врата се отваря автоматично при отпадане на ел. захранването и задействане на АПИИ, включително бутон пожаризвестител до вратата - чл. 43, ал.11 от Наредба N 13-1971.

секционна врата с размери 32/7,5м и светъл отвор 75-80%

Ролетната врата се отваря автоматично при отпадане на ел. захранването и задействане на АПИИ, включително бутон пожаризвестител до вратата - чл. 43, ал.11 от Наредба N 13-1971.

В областта на резервоарите 0 (включително места, където се свалят за транспорт), до 3 м от тях - 1; между 3-8 м - 2;

В областта на резервоарите 0 (включително места, където се свалят за транспорт), до 3 м от тях - 1; между 3-8 м - 2;

**ЛЕГЕНДА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ**

- Lmax 40 m  
Route 10,93 m Дължина на евакуационен път
- Lmax 40 m  
Route 35,90 m Ъгъл между разсредоточени изходи
- Евакуационен изход
- Огнестойчивост (R)EI 30
- Огнестойчивост (R)EI 60
- Огнестойчивост (R)EI 90
- Огнестойчивост (R)EI 120
- Път за противопожарни цели
- Онеуст. или КРО на врата
- Изискване за самозатваряне
- КВПО
- КПО
- Наличие на автоматична пожарозвештелна инсталация
- Наличие на автоматична пожарозвештелна инсталация
- Тип датчици
- Наличие на автоматична пожарозвештелна инсталация
- Тип гасене
- Външен пожарен кран
- Пожарен хидрант
- Уреди за пожарогасене
- Площ на лесноизхвърлящи конструкции
- Наличие на газоанализатори
- Площ на дими люкове / приточни отвори
- Експлозивна зона
- Стълба за пожаросигурност

**LIREX** Обект: 1550/Хангар за обслужване и ремонт на горивната система на самолет F-16  
 Проект: 1550 / Hangar for maintenance and repair of the fuel system of an F-16 aircraft  
 in military area 1551 - Civil Ignition

Имяне:	Фамилия:	Подпис:	Разпределение етап ±0.00 осн И-С
Имяне:	Фамилия:	Подпис:	Разпределение етап ±0.00 осн И-С

Сгенериран файл №: 1550H-WD-FS-02  
 Дата издаване: 06.2023  
 Лист/Вс. листы: 1/2