



LEGENDA:

- - transition
- ▭ - casing steel pipe
- ξ - anti-vibration connection
- - flexible connection
- ⊗ - ball valve
- ⊗P - safety valve

ЛЕГЕНДА:

- - преход
- ▭ - обсадна тръба стоманена
- ξ - антивибрационна връзка
- - мека връзка
- ⊗ - кран сферичен
- ⊗P - предпазно изпускателен клапан

Entering the building through casing pipe
Casing pipe
St 68.9x2.3 (DN80)

GRB-on the wall
Qmax/h= 53.8 m³/h
Pressure in: 4 bar
Pressure out: 50 mbar
wall montage
HxWxD = 1000x1000x500mm

ГЗРП - на стена
Qmax/h= 53.8 m³/h
Външно налягане: 4 bar
Изпълнение: 50 mbar
монтаж на стена
HxWxD - 1000x1000x500mm

Специалисти	Инициали	А.Д.	М.Х.	К.З.	Ц.Б.	В.Х.	Г.К.	Ю.Н.	Ю.Н.	Л.С.	Г.К.	Ц.Б.	Д.С.	Д.С.	Д.С.
Подпис		<i>A. D.</i>	<i>M. H.</i>	<i>K. Z.</i>	<i>C. B.</i>	<i>V. H.</i>	<i>G. K.</i>	<i>Y. N.</i>	<i>Y. N.</i>	<i>L. S.</i>	<i>G. K.</i>	<i>C. B.</i>	<i>D. S.</i>	<i>D. S.</i>	<i>D. S.</i>
Дата		06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022
Част		A	СК	Геодезия	ТОВК	ЕЛ	ВиК	СКС	АСПП	ПИС	ПГ	ЕЕ	ПБ	ПБЗ	ПУСО



Обект: 1550/Хангар за обслужване и ремонт на горивната система на самолет F-16 във войсков район 1550 - Граф Игнатиево
Project: 1550 / Hangar for maintenance and repair of the fuel system of an F-16 aircraft in military area 1550 - Graf Ignatievo

част / volume:	ОВКИ / HVAC				
Р-л проект:	Фамилия / name	Подпис / signature:	Принципна схема - ГАЗ		Фаза/Design stage: PI/Working Design
Project manager:	инж. Орманлиев	<i>[Signature]</i>	Technical scheme - GAS SYSTEMS		Мащаб/Scale: -
Проектант:	инж. Цветомир Ботев		Сигнатура / drawing no:	рев. / issue:	Лист/Вс. листа: Sheet/Sheets:
Designer:	Eng. Tsvetomir Botev		1550H-WD-HVAC-08	Rev 1	8/9