



газсигнализатор				"стоп" звук.	звукова	управление на вентилятор - B(Ex)			блокировки ел. захранване	
датчик	I степен	II степен	авария	сигнализация	сигн-я	пуск/стоп	вкл.-раб.	вкл.-авар.	раб. осв	газ. котел
gas alarm indicator				"stop" sound	sound	control of ventilator - B(Ex)			voltage switch off	
sensor	I level	II level	emergency	signalisation	signalisation	on/off	on - nominal	on - emergency	lighting	boiler

Специалист	Инициалы	А.Д.	М.Х.	К.З.	Ц. Б.	В.Х.	Г. К.	Ю.Н.	Ю.Н.	Л.С.	Г.К.	Ц. Б.	Д. С.	Д. С.	Д. С.
Подпис		<i>A. D.</i>	<i>M. H.</i>	<i>K. Z.</i>	<i>C. B.</i>	<i>V. H.</i>	<i>G. K.</i>	<i>Y. N.</i>	<i>Y. N.</i>	<i>L. S.</i>	<i>G. K.</i>	<i>C. B.</i>	<i>D. S.</i>	<i>D. S.</i>	<i>D. S.</i>
Дата		06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022	06.2022
Част		А	СК	Геодезия	ТОВК	ЕЛ	Вик	СКС	АСПП	ПИС	ПГ	ЕЕ	ПБ	ПБЗ	ПУСО



Обект: 1550/Хангар за обслужване и ремонт на горивната система на самолет F-16 във войскови район 1550 - Граф Игнатиево
 Project: 1550 / Hangar for maintenance and repair of the fuel system of an F-16 aircraft in military area 1550 - Graf Ignatievo

част / volume:	ОВКИ / HVAC				
Р-л проект:	инж. Орманлиев	Подпис/ signature:	Табло ТСВО - ГАЗ		
Project manager:	Eng. Ormanliev		TSVL Board - GAS SYSTEMS		
Проектант:	инж. Цветомир Ботев	Сигнатура/ drawing no:	1550H-WD-HVAC-09	рев. / issue:	Лист/Вс. листа: Sheet/Sheets: 9/9
Designer:	Eng. Tsvetomir Botev			Rev 1	