

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ – 2 КГ”**

**ТС ..Г. 73. 2913. 18.....**

**СОФИЯ**

2018 г.

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА**

„Пожарогасител прахов – 2 kg” – ТС ..... Г 73.2913.18

**2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

- 2.1. Метална бутилка;
- 2.2. Гасително вещество (прахово);
- 2.3. Изтласкващ (транспортиращ) газ;
- 2.4. Вентил с предпазен клапан;
- 2.5. Пусков механизъм;
- 2.6. Пломба;
- 2.7. Приспособление за закачане на вертикална повърхност;
- 2.8. Манометър.

**3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА**

**3.1. Изисквания по предназначение**

**3.1.1. Предназначение**

Продуктът да осигурява гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации.

**3.1.2. Основни характеристики**

- 3.1.2.1. Количество на гасителното вещество – 2 kg;
- 3.1.2.2. Максимално работно налягане – не повече от 20 bar;
- 3.1.2.3. Обща маса на пожарогасителя – не повече от 5 kg;
- 3.1.2.4. Оперативно време – не по-малко от 6 s;
- 3.1.2.4. Пожарен клас – “А”, “В”, “С”.

**3.2. Изисквания по електромагнитна защита**

Не се изискват.

**3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика**

Не се изискват.

### **3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт**

3.4.1. На корпуса на продукта да има указания за безопасна работа с него;

3.4.2. Температурен диапазон на използване - от минус 20 до плюс 60°C.

### **3.5. Изисквания за скритост и маскировка**

Не се изискват.

### **3.6. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение**

3.6.1. Продуктът да може да се съхранява в помещения защитени от пряка слънчева светлина при температурен интервал от плюс 5°C до плюс 30°C;

3.6.2. Опаковката на продукта да осигурява безопасното му транспортиране с всякакъв вид транспорт на неограничено разстояние.

### **3.7. Други специфични изисквания**

Продуктът да е боядисан в червен цвят.

## **4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ**

Пожарогасителното средство да отговаря на изискванията на стандартите БДС EN 3 "Пожарогасители носими" или еквивалентно/и и БДС ISO 11602 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители" или еквивалентно/и.

## **5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ**

5.1. Обучение

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за експлоатация) на български и/или друг език

Да бъде осигурена техническа документация на български език включваща в себе си описание, схеми на устройството и действието на продукта, инструкция за експлоатация и паспорт.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности

Не се изисква.

5.4. Метрологично осигуряване

Не се изисква.

5.5. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

5.6. Изисквания към производствения процес

Не се изискват.

5.7. Изисквания по отношение опазване на околната среда

Не се изискват.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния

срок

Не се изискват.

5.9. Други

Не се изискват.

## **6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА**

6.1. Върху продукта да е нанесена съответната "СЕ" маркировка (маркировка за европейско съответствие), с информация позволяваща неговата идентификация (вид, година на производство, шифър на завода производител и др.);

6.2. Опаковката на продукта да е придружена с опаковъчен лист за нейното съдържание.

## **7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ**

7.1. Изисквания за гаранции по експлоатация.

Не по-малко от 1 /една/ година от подписване на приемо-предавателния протокол.

7.2. Изисквания за гаранции по съхранение.

Не се изискват.

## 8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценкаване на съответствието на продукта с изискванията на договора

8.1.1. Оценкаването на съответствието на продукта с изискванията на договора се извършва от комисия на Възложителя.

8.1.2. Доставеният продукт да бъде съпроводен с:

8.1.2.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя на продукта;

8.1.2.2. Документ, удостоверяващ произхода на изделието;

8.1.2.3. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO /IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя;

8.1.2.4. Гаранционна карта;

8.1.2.5. Паспорт.

8.1.3. Съответствието на продукта с изискванията на договора за доставка се удостоверява с Протокол за оценка на съответствието.

8.2. Изпитвания

Не се изискват.