

**МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Т. 47

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ 2 x 40V – 160Ah”**

ТС *В. 01. 3103. 18* .....

**СОФИЯ  
2018 г.**

## **1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА**

„Акумулаторна батерия 2x40V – 160Ah”

## **2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Акумулаторна батерия 2x40V – 160Ah се състои от две секции по 40V и капацитет 160 Ah.

## **3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА**

### **3.1. Изисквания по предназначение.**

3.1.1. Предназначение – за задвижване на електрокар.

3.1.2. Тип на акумулаторната батерия – тягова.

3.1.3. Брой на секциите (брой на полюсните двойки) – 2 бр.

3.1.4. Напрежение на една секция – 40 V.

3.1.5. Номинален капацитет – 160 Ah.

3.1.6. Акумулаторната батерия да е произведена до 12 месеца преди датата на доставката.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита - не се предвиждат.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика  
Не се предвиждат.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се предвиждат.

### **3.5. Изисквания за сертификация**

Акумулаторната батерия да бъде произведена в условията на изградена и функционираща система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват, включващ предмета на договора.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка - не се предвиждат.

### **3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение.**

Да може да се съхранява в закрити помещения, в стандартната опаковка и при условията посочени от производителя, не по-малко от 36 месеца от датата на доставката.

3.8. Други специфични изисквания – не се предвиждат.

## **4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ**

Не се предвиждат.

## **5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ**

5.1. Обучение – не се предвижда.

5.2. Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или друг език.

Продуктът да се съпровожда с инструкция за експлоатация/съхранение на български език.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности  
Не се предвижда.

5.4. Метрологично осигуряване – не се предвижда.

5.5. Осигуряване на техническа помощ – не се предвижда.

5.6. Изисквания към производствения процес – не се предвиждат.

5.7. Изисквания по отношение опазването на околната среда.

Не се предвиждат.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок.

Не се предвиждат.

5.9. Други – не се предявяват.

## **6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА**

Акумулаторната батерия да е в стандартни опаковки, етикирани и маркирани съгласно утвърдената практика на производителя.

## **7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ**

Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца от датата на доставката.

## **8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО**

8.1. Оценка на съответствието на доставените продукти с изискванията на договора се извършват по реда, определен в договора.

8.2. За всички доставени продукти, Изпълнителят по договора трябва да представи следните документи:

8.2.1. Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя.

8.2.2. Документ удостоверяващ произхода на стоката.

8.2.3. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

8.2.4. Гаранционна карта издадена от Изпълнителя.